



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА**

03 Број 404-8/24-17-04
14.12.2017. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам

ОДГОВОР

на питања из писаног захтева за појашњење тендерске документације у вези са припремањем понуде за набавку добра – потрошни фригомеханичарски и електроматеријал, ЈНМВ бр. 24/17

ПИТАЊА:

Pitanje 1

Na strani 25 konkursne dokumentacije pozicija 30.01 Naveli ste Unimer instrument „ISKRA“ ili odgovarajuci. Kako bi smo Vam ponudili odgovarajuci unimer molimo Vas za pojasnjenje. Kakav unimer Vam treba **analogni** ili **digitali** kao i koje velicine zelite da merite?

Pitanje 2

Strana 27 konkursne dokumentacije

Pozicija 39.25 DSL 7 20A „FANAL“ Molimo Vas da preciznije definisete poziciju? Posto se po datoj oznaci radi o pomocnom kontaktoru potrebno je definisati koliko pomocnih kontakata? Koja je vrednost komandnog napona? Da li je AC ili DC?

Pozicija 39.26 DSL 18 25A „FANAL“ Molimo Vas da preciznije definisete poziciju? Koliko pomocnih kontakata? Koja je vrednost komandnog napona? Da li je AC ili DC?

Pozicija 39.27 DSL 33 10 40A „FANAL“ Molimo Vas da preciznije definisete poziciju? Koliko pomocnih kontakata? Koja je vrednost komandnog napona? Da li je AC ili DC?

Pozicija 39.41 Pomocni rele PR 220V 50Hz „ISKRA“ Da li mislite na raspored kontakata u obliku kruga ili u obliku pravougaonika? Koliko preklopnih kontakata 2,3 ili vise?

Pozicije 39.42, 39.43, 39.44, 39.45 Bimetali sa opsezima koje ste naveli ne postoje ni kod jednog proizvođača niti se proizvode u ovako velikom strujnom rasponu. Molimo vas da preciznije definisete koje opsege bimetalu trebate.

ОДГОВОРИ:

1. Наручиоцу је потребан **ДИГИТАЛНИ** унимер инструмент.

Након овог појашњења тачка 31.01 сада гласи:

31.01. unimer instrument, digitalni, "ISKRA" ili odgovarajuće

2. Наручилац је **прецизније дефинисао** тражене позиције из Обрасца понуде са структуром цене и оне сада гласе:

39.25.	контактори-склопке, DSL 7 20А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три помоћна контакта, "FANAL"или одговарајуће	ком.
39.26.	контактори-склопке, DSL 18 25А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три помоћна контакта, "FANAL" или одговарајуће	ком.
39.27.	контактори-склопке, DSL 33-10 40А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три помоћна контакта, "FANAL" или одговарајуће	ком.
39.41.	помоћни релеј PR, 220V, 50Hz, распоред контаката у облику правоугаоника са три преклопна контакта, "ISKRA" или одговарајуће	ком.
39.42.	биметал за контактор са опсегом 2,5-4А	ком.
39.43.	биметал за контактор са опсегом 4-6А	ком.
39.44.	биметал за контактор са опсегом 7-10А	ком.
39.45.	биметал за контактор са опсегом 9-13А	ком.
39.46.	биметал за контактор са опсегом 12-18А	ком.
39.47.	биметал за контактор са опсегом 16-24А	ком.

Одговори на питања постају саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈНМВ 24/17

Достављено:

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.