



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/61-13-32
17. 01. 2014. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012)
доствљамо вам

ОДГОВОР

на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку – Замена ДЕА (Дизел електричног агрегата), за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН Бр. 61/13)

П и т а њ а:

1. Након прегледа документације и обиласка објекта постављамо следеће питање:

Положај агрегата је такав да је са једне бочне стране одмакнут од зида 0,2m. На овај начин је онемогућено отварање врата кућишта агрегата, па самим тим и све радње везане за одржавање или преглед агрегата како то propisuje svaki произвођач. Сматрамо да је ово у потпуности технички неприхватљиво решење. Питање је да ли остаете при таквом решењу и да ли је пројекат који смо видели имао техничку и противпожарну контролу.

О д г о в о р:

1. Због услова просторије (места уградње) произвођач мора да прилагоди опрему према датим условима, а у складу са тим могућност сервисирања. Задржавамо тражено решење. Комплетан пројекат са свим сагласностима (техничка, противпожарна) добиће одабрани извођач радова по потписивању Уговора, а пре почетка извођења радова.

Председник Комисије

Мирјана Недељковић с.р.

Достављено:

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страни Наручиоца.