



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/17-16-08
15. 06. 2016. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам

ОДГОВОР

на питање из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку услуге - набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН бр.17/16

П и т а њ е:

Shodno Vašem pozivu za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: nabavka, isporuka i montaža split klima sistema za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN br. 17/16) u objektu Doma Narodne skupštine Trg Nikole Pašića 13 i u objektu Kralja Milana 14 u Beogradu videli smo da tražite sledeće:

U delu:

III. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Za poslovni kapacitet

- Одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (БПС) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (БПQP) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким захтевима за пројектовање ,израду и оцењивање усаглашености опреме подпритиском („Службени гласник РС“ 87/2011) и стандардом СРПС ЕН 13134.

Za kadrovskim kapacitetom

- важећи сертификат према СРПС ЕН ИСО 13585 за лемиоца за поступак 912 издат од акредитованог сертификационог тела и одобреног од именованог тела за нерастављиве спојеве. За сваког лемиоца понаособ, доставља образац М3-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр.Уговор оделу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и

др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

- Копију дипломе инжењера заваривања (IWE) ,образац МЗ-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор оделу, Уговор о обављању привремено - повремених послова идр, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

Shodno gore navedenom, želimo da Vas obavestimo da se ovde radi o montaži novih split klima sistema, gde se povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih klima jedinica vrši sa mekim bakarnim cevima, gde nema varenja, gde nema lemljena, već se povezivanje vrši pertlovanjem bakarnih cevi na njihovim krajevima.

Samo kod VRF sistema, gde se povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica, ostvaruje sa tvrdim bakarnim cevima, potrebno je da se spajanje ovih cevi, zajedno sa kolenima, račvama, itd., ostvaruje tvrdim lemljenjem.

Shodno tome da na Vašem objektu nema VRF sistema, već se radi o split klima sistemima, nije potrebno da se ima sledeće:

- одобрење технологије израде тврдолемљених спојева, јер нема тврдо лемљених спојева на инсталацији split sistema, где се вежа спољашње и унутрашње јединице остварује са меким бакарним цевима, пертловањем

- важећи сертификат према SRPS EN ISO 13585, за лемнице за поступак 915, јер нема лемљенија на инсталацији split sistema, где се вежа спољашње и унутрашње јединице, остварује са меким бакарним цевима, пертловањем

- копија дипломе инжењера заваривања (IWE), јер нема заваривања, на инсталацији split sistema, где се вежа спољашње и унутрашње јединице, остварује са меким бакарним цевима, пертловањем.

- Копију дипломе инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар, издате од машинског факултета, образац МЗ-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о делу, Уговор о обављању привремено - повремених послова идр.

Na Vašem objektu imamo montažu split klima sistema i za njihovo elektropovezivanje i puštanje u rad nije potreban inženjer za automatsko upravljanje. Ovde nije potrebno elektronsko setovanje uređaja, jer su oni fabrički već setovani. Potrebno je samo izvršiti priključenje uređaja na elektroinstalaciju.

Samo kod VRF sistema, potrebno je prethodno setovanje, pre puštanja uređaja u rad. Pošto ovde nema instalacije VRF sistema, Vama nije potreban inženjer za automatsko upravljanje.

О д г о в о р:

Одговор на питање везано за пословни капацитет:

С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем при монтажи сплит система као доказ о оспособљености фирме тражено је одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (BPS) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (БПQP) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким захтевима за пројектовање ,израду и оцењивање усаглашености опреме подпритиском („Службени гласник РС“ 87/2011) и стандардом SRPS EN 13134.

Одговор на питања везана за кадровски капацитет:

С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем при монтажи сплит система као доказ о оспособљености кадра тражен је важећи сертификат према SRPS EN ISO 13585 за лемиоца за поступак 912 издат од акредитованог сертификационог тела и одобреног од именованог тела за нерастављиве спојеве.

С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем при монтажи сплит система потребно је лице које прописује технологију израде тврдолемљених спојева (BPS) а као доказ о оспособљености кадра тражена је дипломе инжењера заваривања (IWE).

С обзиром да се у појединим случајевима дешава да фабричко подешавање сплит система није у реду, потребно је лице оспособљено за подешавање наптерд наведених система а као доказ о оспособљености кадра тражена је дипломе инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар.

Замена сплит система врши се у просторијама које су од виталног значаја за рад Народне скупштине. Како се не би ометао њен рад замена ће се вршити суботом и недељом. Ови услови треба да обезбеде квалитетну монтажу у кратком временском периоду као и сигуран и поуздан рад након извршене монтаже.

Због предходних искуставакао везаних за монтажу система за климатизацију (уклучујући и split системе) а предострожности ради јер смо установа од виталног значаја за функционисање републике наш став је да фирма која изводи радове на климатизацији (уклучујући и split системе) мора бити у потпуности оспособљена како кадровски тако и технички за радове такве врсте.

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ